

# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

Area Tecnica

Tel 0921/336086 Fax 0921/336851 P.IVA 00324270834

ORDINANZA n° 22

## IL SINDACO

**Premesso** che con verbale redatto in data 22.05.2012 il dott. Placido Macina - Istruttore Tecnico del Comune di Motta d'Affermo, ha fatto presente, che nell'impianto di depurazione acque reflue a servizio della frazione Torremuzza è stato riscontrato:

- Il cedimento strutturale, con rottura delle staffe di supporto per l'ancoraggio della tubazione delle acque di pescaggio e di piena;
- La rottura della tubazione e dei diffusori aria collegati alla soffiante di ossigenazione;
- La fuoriuscita di acque reflue dall'interno della botola, al momento di entrata in azione della soffiante d'ossigenazione;

**Considerato** che nello stato di fatto, è evidente un parziale funzionamento dell'impianto con pregiudizio per l'intero ciclo depurativo, si ritiene necessario e con assoluta urgenza, procedere:

- allo stacco della soffiante d'ossigenazione, per evitare la fuoriuscita delle acque reflue, nell'area antistante l'impianto;
- Allo svuotamento (dalle acque reflue e fanghi di processo) della cella di trattamento, con relativo trattamento di disinfezione, recupero tubazioni e pompe, fissaggio di nuovi supporti, messa in opera di nuove tubazioni, sostituzione diffusori aria e quanto altro si renda necessario per il buon funzionamento dell'impianto.

**Ravvisato** che per poter eseguire lo svuotamento (dalle acque reflue e fanghi di processo) della cella di trattamento, relativo trattamento di disinfezione, recupero tubazioni e pompe, fissaggio di nuovi supporti, messa in opera di nuove tubazioni, sostituzione diffusori aria e quanto altro si renda necessario per il buon funzionamento dell'impianto, necessita by-passare l'impianto, mediante collegamento della tubazione delle pompe di sollevamento collocate nel pozzetto di derivazione, con la tubazione presente all'uscita dal depuratore;

**Dato atto** che l'intervento in argomento deve essere effettuato per circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio;

**Considerata** la natura dei lavori da effettuare, è necessario intervenire con affidamento diretto a ditta di fiducia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e comunque che disponga di idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte in tempi brevi, in modo tale da eliminare possibili pericoli per la salute dei cittadini;

**Accertata** la disponibilità della ditta Ceravolo Massimiliano, affidataria del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di depurazione acque reflue del Centro e della frazione Torremuzza, ad effettuare gli interventi di cui sopra;

**Visto** l'art. 15 del F. P. C. relativo alla gestione e manutenzione degli impianti di depurazione acque reflue del Centro e della frazione Torremuzza;

**Visto** l'art. 50 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**Visto** l'Art. 69 dell'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Atteso doversi procedere in merito.

## ORDINA

- 1) Alla ditta "Ceravolo Massimiliano" con sede in Motta d'Affermo, via Dietro Mola, P. IVA 01 594560839, dichiaratosi disponibile, di dare esecuzione:

- ai lavori resi necessari per by-passare l'impianto, mediante collegamento della tubazione delle pompe di sollevamento collocate nel pozzetto di derivazione, con la tubazione presente all'uscita dal depuratore, assicurando il normale deflusso delle acque reflue;
  - alla quantificazione presuntiva, delle somme ritenute necessarie per poter eseguire lo svuotamento (dalle acque reflue e fanghi di processo) della cella di trattamento, relativo trattamento di disinfezione, recupero tubazioni e pompe, fissaggio di nuovi supporti, messa in opera di nuove tubazioni, sostituzione diffusori aria e quanto altro si renda necessario per il buon funzionamento dell'impianto;
- 2) Che durante l'esecuzione dell'intervento la ditta dovrà adempiere a proprio carico e spese a quanto previsto dal D.Lgs. 81\08 e successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - 3) Agli Uffici competenti la regolarizzazione degli atti conseguenti alla presente ordinanza entro 30 giorni.

Dalla Residenza Municipale li 05.06.2012



Il Sindaco  
Arch. Nunzio Giuseppe Marinaro